



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 40, тел. (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55
E-mail: priok@gosnadzor.ru, <http://www.priok.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11-34/18П

301650, Тульская область, г.
Новомосковск, ул. Калинина,
д. 32-а

(место составления предписания)

"02" марта 2018 г.

(дата составления предписания)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41» (МБДОУ «Детский сад № 41»)

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

заведующий Н.И. Зюзина (приказ № 313 от 16.10.15)

(инициалы и фамилия руководителя)

Нами (мною), Государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Савенковым С.С.,

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой проверки, согласно распоряжению от 26.01.2018 № 1-149-р «О проведении плановой выездной проверки юридического лица МБДОУ «Детский сад № 41»,

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

В присутствии

- заведующий МБДОУ «Детский сад № 41» Н.И. Зюзина (приказ № 313 от 16.10.15);

- заведующий хозяйством на основании приказа № 120-К от 15.10.2013 (ответственный за электрохозяйство МБДОУ «Детский сад № 41» приказ № 12 от 01.02.18) Е.В. Комарова.

(должность, фамилии, инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования	Предписываемые меры по устранению выявленного	Срок устранения нарушения
-------	--	--	---	---------------------------

		которого нарушены (не соблюдены)	нарушения	ия
1	2	3	4	5
1	Работы выполняемые в порядке текущей эксплуатации не отмечаются в оперативном журнале	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 Пункт 8.5 Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н).	Устранить выявленное нарушение	03.04.18
2	Отсутствуют списки работников: - имеющих право выполнять оперативные переключения. - имеющих право выдавать наряд и отдавать распоряжения, - ведения оперативных переговоров.	Пункт 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить выявленное нарушение	03.08.18
3	Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий отсутствует.	Пункт 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом	Устранить выявленное нарушение	03.04.18

		Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003		
4	У мест ввода заземляющих проводников в здания отсутствуют опознавательные знаки.	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003, Пункт 1.7.118 Правил устройства электроустановок (утверждены Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 08.07.2002 г.: Введены в действие с 1 января 2003 г.)	Устранить выявленное нарушение	03.04.18
5	Нормы комплектования электрозащитных средств не соответствует действующей Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Так например, отсутствуют: - диэлектрические галоши – 2 пары; - два комплекта	Пункты 1.7.2, 1.7.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003, Пункт 1.4 Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные	Устранить выявленное нарушение	03.06.18

	указателей напряжения и т.д.	приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н), Приложение №8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена Минэнерго России от 30.06.2003 № 261		
6	Однолинейные схемы не вывешиваются на видном месте в помещении электроустановки (например: ВРУ-0,4 кВ, ЩО-1, ЩО-2)	пункт 1.8.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить выявленное нарушение	03.04.18
7	Нет проверенных ответственным за электрохозяйством, однолинейной схемы электроустановок, щитов и сборок (например: ВРУ-0,4 кВ, ЩО-1, ЩО-2)	пункт 1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить выявленное нарушение	03.08.18
8	Отсутствуют паспорта на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства.	пункт 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6	Устранить выявленное нарушение	03.04.18

		от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003		
9	Не проводятся осмотры с выборочным вскрытием грунта и видимой части заземляющего устройства.	Пункты 2.7.8, 2.7.9, 2.7.10. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить выявленное нарушение	03.07.18
10	В учреждении не разработаны мероприятия по повышению надежности, экономичности и безопасности электроснабжения учреждения.	Пункт 1.5.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить выявленное нарушение	03.04.18
11	Заместитель ответственного за электрохозяйство не назначен	пункт 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить выявленное нарушение	03.08.18
12	Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний в комиссии Ростехнадзора.	пункт 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом	Устранить выявленное нарушение	03.08.18

		Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003		
13	Работники электротехнологического персонала (повара Пескова Л.Е. и Титова В.Н.) не прошли проверку знаний по электробезопасности и не имеют соответствующую группу.	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003, Пункт 2.4 Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н).	Устранить выявленное нарушение	03.08.18
14	Электроустановки и электрооборудование учреждения эксплуатируются с истекшим сроком службы с 1961 г. техническое освидетельствование не проводилось (так например: оборудование ВРУ-0,4 кВ, ЩО-1, ЩО-2).	Пункт 1.6.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить выявленное нарушение	03.10.18
15	У Потребителя отсутствует утвержденная	Пункт 1.8.1 Правил технической эксплуатации	Устранить выявленное	03.10.18

	исполнительная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.	электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	нарушение	
16	На кабелях в ВРУ-0,4 кВ отсутствуют бирки с указанием марки кабеля, напряжения, сечения, номер или наименование линии.	пункты 1.7.2, 2.4.33 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 пункт 2.3.23 Правил устройства электроустановок (утверждены Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 08.07.2002 г. Введены в действие с 1 января 2003 г.).	Устранить выявленное нарушение	03.04.18
17	Электрозащитные средства эксплуатируются с нарушениями: - перечень электрозащитных средств отсутствует; - место хранения электрозащитных средств не определено.	Пункты 1.7.2, 1.7.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003, Пункт 1.4 Правил охраны труда при	Устранить выявленное нарушение	03.04.18

		эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н), пункт 1.3.9 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена Минэнерго России от 30.06.2003 № 261		
18	Не в полном объеме проводятся профилактические проверки, измерения и испытания оборудования РУ, предусмотренные нормами испытания электрооборудования (приложение 3). (Например: проверка работоспособности коммутационных аппаратов и т.д.)	пункт 2.2.38, Приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить выявленное нарушение	03.10.18

На основании статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; статья 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 5 Положения об осуществлении федерального государственного энергетического надзора, утвержденного постановлением Правительства РФ от 20.07.2013 № 610 и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 руководителем

(представителю) юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41» (МБДОУ «Детский сад № 41») (фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства) предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направить уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки, с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:

Государственный инспектор

МОГЭН Савенков С.С.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

МБДОУ «Детский сад № 41»

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

02.03.2018

(подпись)

